

計器用変成器 取扱い注意説明書

本器を安全にご使用いただくために、ご使用に先だって本文を必ずお読みください。
警告についての内容は必ず守ってください。

・ 警 告

- ・ 感電の恐れがありますので、以下のことを必ず守ってください。
- ・ 計器の付属機器を接続する場合は、回路が活線状態でないことを確認してから行ってください。
- ・ 接続端子は、緩みのないように確実に締め付けてください。
- ・ 通電中は付属機器の端子その他の部分に触れないでください。
- ・ 変流器を使用する場合、変流器の1次側に通電されている状態で2次側をオープンにすると危険電圧が発生しますので、計器をはずす場合には必ず2次側を短絡してから行ってください。
- ・ 本器は、それぞれに定められた回路電圧以下でご使用ください。
- ・ 取手1つのみで持ち上げないでください。