

① 周波数 50Hz or 60Hzの差についての参考データ

参考図番: PT-CA0263

確度階級: 0.2級

1次電圧 (V)	2次電圧 (V)	試験2次負担	15VA P.F=1.0			
		試験周波数	50Hz		60Hz	
		試験2次電圧(V)	比誤差(%)	位相角(分)	比誤差(%)	位相角(分)
3300	110	115	-0.06	-3.9	-0.06	-4.9
		110	-0.06	-3.9	-0.06	-4.9
		27.5	-0.08	-2.6	-0.08	-3.7

② 小電圧時の参考データ

参考図番: PT-CA0282

確度階級: 0.2級

1次電圧 (V)	2次電圧 (V)	試験周波数	60Hz			
		試験2次負担	3.75VA P.F=1.0		15VA P.F=1.0	
		試験2次電圧(V)	比誤差(%)	位相角(分)	比誤差(%)	位相角(分)
6600	110	121	+0.15	+2.0	-0.10	+0.5
		110	+0.15	+2.7	-0.10	+0.6
		27.5	+0.13	+5.5	-0.12	+3.8
		2.2	+0.12	+12.4	-0.13	+10.4

注: JIS試験点とは異なります