


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B	接地形ラベル追加 (1ヶ所)	15, 12, 25	換内 小池
	△C			
	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL2-2-0.1	15VA	3300-2200 -1100-440V	110V	0.1級	50/60Hz	P-S-E 10kV/min S-E 2kV/min



項	記	事	処	理	数量	材	質	外形図	
承 認	中 2004.5.-6 村	照 査	大 04.4.30 島	作 成	大 04.3.31 森	指 番	mm kg	尺 度	35 / 100
東京精電株式会社						品 名	計器用変圧器		
						図 番	PT-CA0177-F01A-B		