


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B	接地形 ラへ”ル追加	11. 7. 25	前島
	△C			
	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL1-1-0.1	15VA	1100-660- 440-220-110V	110V	0.1級	50/60Hz	P-S-E 4kV/min S-E 2kV/min



※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。
※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項	記	事	処	理	数量	材	質	名	称	
承認	小 11.7.28 柳	照 査	前 11.7.28 島	作 成	大 11.7.28 森	指 番 単 位	mm kg	尺 度	35 100	計器用変圧器
							品 名	PT-CA0171-F01B ✓		
東京精電株式会社							図 番	三角法		