


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正		接地形表示ラベル追記 (1ヶ所)	11, 10, 31	大森

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL3-2-0.2	15VA	6600-3300- 2200-1100V	110V	0.2級	50/60Hz	P-S-E 16kV/min S-E 2kV/min



項	記事			処理		数量	材質	外形図 <input checked="" type="checkbox"/>	名称
承認				指番	mm	35	計器用変圧器	PT-CA0184-F01B <input checked="" type="checkbox"/>	称
				単位	kg	100			
東京精電株式会社					三角法				