形　名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL6-1-0.1	15VA	33-22-11kV	110V	0.1級	50/60Hz	70kV/min







訂				
	D			
	C	接地形ラベル追加、高さ寸法変更(3ヶ所)	15、12、25	小池 掘内
正	B	ケース構造変更による（1ヶ所）	13、11、06	大森

記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。
※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項	記事	処理	数量	材質	外形図 名称
承認	岩 '13.11.07 本	照査	作成 八 '13.11.06 才	指番	品名 計器用変圧器（油入）
			単位 mm kg	尺度 18/100	図番 PT-CA0197-F01~~B~~C
東京精電株式会社				三角法	